

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải 320 m³/ngày đêm tại Khu A - Bệnh viện An Bình năm 2025-2026

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải 320 m³/ngày đêm tại Khu A - Bệnh viện An Bình năm 2025-2026

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: **365 ngày** kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Số 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP.HCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký.

7. Yêu cầu về chào giá:

- Bảng chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển theo luật định và các yêu cầu khác của Bệnh viện.

- Bảng chào giá thực hiện theo phụ lục 2 chi tiết đính kèm.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 00 phút ngày **07/02/2025** hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Tổ mua sắm, số 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP.HCM, Chuyên viên **Đoàn Lê Thủy Tiên** (SĐT: 0983.767.267)

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu đính kèm;
- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu;
- Bảng giá đã được niêm yết (nếu có);

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS (ĐLTT.02b);



Vũ Minh Đức



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Thông báo số: 70 /TB-BVAB ngày 04 / 02 /2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm thực hiện
A	HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 320m3/ NGÀY ĐỀM				
1	Kiểm tra hoạt động của các công trình trong hệ thống xử lý nước thải	- Kiểm tra lưu lượng nước đầu ra các hóa chất thiếu hụt Chlorine, PAC, NaOH, H2O2, Javel 10%, HCL, mật rỉ đường - Vệ sinh lưới rác, lược rác hệ thống xử lý nước thải - Kiểm tra bùn vi sinh, DO, pH, COD, Amoni, Clo dư trong nước thải bằng thiết bị test nhanh, để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 28:2010/BTNMT, cột B - Kiểm tra tốc độ lắng bùn, bùn nổi trong bể lắng, không đạt chuẩn nước đầu ra thì công ty báo đồ thêm vào bể - Kiểm tra đo đặc, khí cụ điện trong tủ điện, vệ sinh tủ điện - Nhật ký vận hành hệ thống: Ghi chép nhật ký vận hành đầy đủ hàng ngày bao gồm lưu lượng nước đầu vào và lưu lượng nước thải đầu ra - Tần suất thực hiện: 1 lần/tháng - Thông tin thể tích các bể: • Bể hồ thu: 14m³ • Bể điều hòa: 72m³ • Bể kỵ khí: 39m³ • Bể Anoxic: 39m³ • Bể Aerotank: 103m³	Lần	12	Bệnh viện An Bình



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm thực hiện
		• Bể MBR: 41m³ • Bể khử trùng: 7m³ • Bể chứa bùn: 15m³ • Bồn chứa hóa chất: 12m³			
2	Cung cấp men vi sinh định kỳ	- Khi kiểm tra vi sinh không đủ cung cấp thêm men vi sinh vào bể hệ thống - Cung cấp men vi sinh dạng lỏng, loại Mecrobelfe. - Tần suất thực hiện kiểm tra: kiểm tra khi nước thải đầu ra không đạt hoặc có yêu cầu và xác nhận phía kỹ thuật bệnh viện mới cung cấp để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 28:2010/BTNMT, cột B	Kg	400	Bệnh viện An Bình
3	Cung cấp bùn vi sinh	- Kiểm tra khi nước thải đầu ra không đạt hoặc có yêu cầu và xác nhận phía kỹ thuật bệnh viện mới cung cấp để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 28:2010/BTNMT, cột B	Kg	500	Bệnh viện An Bình
4	Cung cấp Hóa chất vận hành hệ thống	- Cung cấp hoá chất để thực hiện điều chỉnh nước thải và hiệu chỉnh hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải gồm các hóa chất: Chlorine, PAC, NaOH, H₂O₂, Javel 10%, HCL, mật ri đường để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 28:2010/BTNMT, cột B - Tần suất thực hiện: Khi có yêu cầu	Lần	4	Bệnh viện An Bình

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm thực hiện
5	Cung cấp hóa chất javen 10% phục hồi màng lọc nước	- Kiểm tra rác, màng lọc rác - Pha hóa chất vào bồn nước nhựa 300 lít - Rửa phục hồi màng bằng hóa chất: javen 10% - Tần suất thực hiện: 1 lần/tháng/40kg	Kg	480	Bệnh viện An Bình
6	Kiểm tra các thiết bị bơm, phao điện	- Kiểm tra điện nguồn - Kiểm tra tín hiệu điều khiển - Kiểm tra lưu lượng nước làm việc - Kiểm tra rò rỉ các mối nối và xử lý - Kiểm tra van và phụ kiện - Vệ sinh thiết bị, máy bơm thổi khí, ống thổi khí máy bơm - Kiểm tra, vệ sinh các phao điện, các mối dây tín hiệu về tủ điện - Tần suất thực hiện: 1 lần/tháng	Lần	12	Bệnh viện An Bình
7	Tủ điều khiển	- Kiểm tra điện áp, các linh kiện trong tủ điều khiển: đo đặc các thiết bị hệ thống hoạt động tốt - Siết hoặc bấm lại các đầu cos có dấu hiệu hư, lỏng - Vệ sinh tủ điện - Kiểm tra điện tín hiệu trong dây dẫn - Tần suất thực hiện: 1 lần/tháng	Lần	12	Bệnh viện An Bình

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Địa điểm thực hiện
8	Kiểm tra, cung cấp vật liệu bồn xử lý mùi	- Kiểm tra vệ sinh bồn xử lý mùi - Cung cấp than lọc cho bồn xử lý mùi khi than cũ hết sử dụng được - Kiểm tra đường ống không rò rỉ - Tần suất thực hiện: 1 lần/tháng	Lần	12	Bệnh viện An Bình
B	CUNG CẤP, THAY THỂ VẬT TƯ TIÊU HAO				
1	Dây curoa Bando	- Thông tin: dây 2420, 9.5 x1060La - Loại dây: RPF2420 - Tần suất thực hiện: Thay khi có yêu cầu	Cái	6	Bệnh viện An Bình
2	Phao điện tròn nước thải	- Kích thước: dây dài 5m - Dùng cho nước thải, hóa chất, lưu chất nhiệt độ cao 60-90 độ C - Tần suất thực hiện: Thay khi có yêu cầu	Cái	10	Bệnh viện An Bình

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



BẢNG BẢO GIA

.....(Tên đơn vị).....có địa chỉ tại.....Số đăng ký kinh doanh.....
Số điện thoại liên hệ....."
- Căn cứ thông báo mời chào gia của Bệnh viện An Bình và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin giới quý Bệnh viện bảo gia danh mục dịch vụ như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	BVT	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có)
- Gia chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Bảo gia có hiệu lực..... từ ngày chào gia./.

.....Ngày.....tháng.....năm 2025
Đại diện theo pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)