

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN AN BÌNH

Số: 815 /TB-BVAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc Cung cấp và thay thế bình ắc quy cho các bộ lưu điện của hệ thống Switch trung tâm các tầng tại Bệnh viện An Bình.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 04 tháng kể từ ngày ký.

7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, và các chi phí khác có liên quan.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: **Trước 16h00 ngày 03/9/2025** hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: **Tổ mua sắm**, Bệnh viện An Bình, số 146 An Bình, phường An Đông, TP.HCM. Người nhận: **Đoàn Lê Thuỷ Tiên (SĐT: 0983.767.267).**

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên , đóng dấu) theo mẫu đính kèm;
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu; (nếu có)
+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2024 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu. (nếu có)

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS;
(ĐLTT.02b).

TUQ. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Đức



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HOÁ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 813/TB-BVAB, ngày 26 tháng 8 năm 2025)

STT	Danh mục hàng hoá	ĐVT	Khối lượng
1	Cung cấp và thay thế bình ắc quy cho bộ lưu điện APC SRT6KXLI	Cái	32
2	Cung cấp và thay thế bình ắc quy cho bộ lưu điện APC SRT3KXLI	Cái	96

[Handwritten signature]



PHỤ LỤC 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 812/TB-BVAB, ngày 26 tháng 8.. năm 2025)

1. Giới thiệu chung

- Công việc bao gồm việc khảo sát, cung cấp và thay thế bình ắc quy cho các bộ lưu điện của hệ thống Switch trung tâm các tầng tại Bệnh viện An Bình.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: 146 An Bình, Phường An Đông, TP.HCM
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Yêu cầu phạm vi công việc

- Khảo sát hệ thống trước khi thực hiện.
- Cung cấp và thay thế 128 bình ắc quy Vision CP 1250 hoặc tương đương cho các bộ lưu điện của hệ thống Switch trung tâm các tầng tại Bệnh viện An Bình, gồm:
 - + Cung cấp 32 bình ắc quy và thay thế cho 02 bộ lưu điện APC SRT6KXLI
 - + Cung cấp 96 bình ắc quy và thay thế cho 12 bộ lưu điện APC SRT3KXLI
- Cung cấp đầy đủ số lượng bình ắc quy mới 100% theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận hành thử nghiệm, đảm bảo các bộ lưu điện hoạt động ổn định sau khi thay thế.
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện bảo hành.

3. Danh mục và mô tả kỹ thuật

STT	Danh mục hàng hoá	ĐVT	Khối lượng	Mô tả kỹ thuật
1	Cung cấp và thay thế bình ắc quy cho bộ lưu điện APC SRT6KXLI	Cái	32	- Mô tả: Cung cấp và lắp đặt bình ắc quy cho 2 bộ lưu điện APC SRT6KXLI. - Yêu cầu kỹ thuật: + Loại ắc quy: Khô, kín khí, không cần bảo trì, bảo dưỡng, chuyên dụng cho bộ lưu điện. + Model tham khảo: Vision CP 1250 hoặc tương đương, 12V, dung lượng 5Ah. + Kích thước: Phải hoàn toàn tương thích và lắp vừa với khoang chứa ắc quy của UPS APC SRT6KXLI (khoảng dài 90 x rộng 70 x cao 101 mm), đảm bảo hoạt động ổn định và không gây lỗi hệ thống.
2	Cung cấp và thay thế bình ắc quy cho bộ lưu điện APC SRT3KXLI	Cái	96	- Mô tả: Cung cấp và lắp đặt bình ắc quy cho 12 bộ lưu điện APC SRT3KXLI



				– Yêu cầu kỹ thuật: + Loại ắc quy: Khô, kín khí, không cần bảo trì, bảo dưỡng, chuyên dụng cho bộ lưu điện. + Model tham khảo: Vision CP1250 hoặc tương đương, 12V, 5Ah. + Kích thước: Phải hoàn toàn tương thích và lắp vừa với khoang chứa ắc quy của UPS APC SRT3KXLI (khoảng dài 90 x rộng 70 x cao 101 mm), đảm bảo hoạt động ổn định và không gây lỗi hệ thống.
--	--	--	--	--

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1 Yêu cầu về thi công lắp đặt

- Nhà thầu phải thực hiện toàn bộ công việc tháo dỡ ắc quy cũ và lắp đặt ắc quy mới.
- Quá trình lắp đặt phải được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn, đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho thiết bị và hệ thống điện của bệnh viện.
- Lập kế hoạch thi công chi tiết và phối hợp với Tổ bảo trì của bệnh viện để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động chung của bệnh viện.
- Tuân thủ các quy định an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt.
- Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động theo quy định pháp luật Việt Nam.
- Tất cả nhân viên tham gia thi công phải được huấn luyện an toàn lao động và được cấp chứng nhận huấn luyện.
- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân bao gồm mũ bảo hộ, găng tay cách điện, giày chống trượt, kính bảo hộ,.....
- Lắp đặt biển cảnh báo và rào chắn xung quanh khu vực thi công để ngăn người không phận sự tiếp cận.
- Đảm bảo khu vực thi công sạch sẽ, không để vật liệu hoặc công cụ gây cản trở lối đi hoặc nguy cơ vấp ngã.
- Báo cáo ngay bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình thi công cho Bệnh viện.
- Trong quá trình thực hiện công việc đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người và thiết bị.
- Trong quá trình thực hiện công việc nếu xảy ra tổn thất, hư hỏng tài sản, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị của Bệnh viện hoặc của đơn vị cung cấp dịch vụ thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi thường toàn bộ cho phí cho Bệnh viện.

4.2 Xử lý ắc quy cũ

- Nhà thầu không thu gom và xử lý số lượng ắc quy cũ. Toàn bộ ắc quy cũ sẽ được Bệnh viện về lưu kho rác nguy hại và xử lý theo quy định pháp luật về môi trường.

4.3 Kiểm tra và nghiệm thu

- Sau khi lắp đặt, nhà thầu phải thực hiện các bước kiểm tra trên từng UPS để đảm bảo UPS nhận ắc quy mới và hoạt động bình thường.
- Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao có xác nhận của đại diện hai bên sau khi hoàn thành công việc và kiểm tra đạt yêu cầu.

4.4 Yêu cầu về bảo hành

- Toàn bộ ắc quy mới phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Thời gian bảo hành được tính từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao.
- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải thay thế miễn phí các ắc quy bị lỗi do nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong thời gian bảo hành và có mặt tại hiện trường tối đa 1 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố.

4.5 Yêu cầu về báo giá

- Chi phí chào thầu phải là giá trọn gói bao gồm toàn bộ chi phí nhân công lắp đặt, thay thế tận nơi và các chi phí khác (nếu có).

4.6 Yêu cầu về chất lượng ắc quy

- Tình trạng: Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có ngày sản xuất không quá 12 tháng tính đến ngày giao hàng.
- Tài liệu kèm theo: Nhà thầu phải cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của sản phẩm.
- Tuổi thọ: Bình ắc quy phải có tuổi thọ thiết kế ít nhất 3-5 năm trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn.



PHỤ LỤC 3: MẪU CHÀO GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông báo mời chào giá số: 812/TB-BVAB, ngày 26. tháng 8. năm 2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện An Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ, email”

Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện An Bình và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
...							
Tổng cộng:							
Bằng chữ:							

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Báo giá có hiệu lực: ... tháng kể từ ngày ký.
- Nội dung nào không có thông tin nhà thầu để trống.

....., Ngày tháng năm

Đại diện theo pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)